

ПВХ-панели и пожарный документ

Чек-лист для поставщика и заказчика

1. Идентифицируйте готовое изделие

- ☐ Опишите конструкцию панели: основа, ПВХ-пленка, клей, защитный слой, толщина, назначение и место монтажа.
- ☐ Проверьте, что документы поставщика относятся к готовой панели, а не только к пленке, гипсокартону, клею или похожему изделию.
- ☐ Зафиксируйте изготовителя, заявителя, марку, артикул и область применения.

2. Определите форму подтверждения

- ☐ Сверьте продукцию с 123-ФЗ и перечнем продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности.
- ☐ Уточните, нужен сертификат, декларация или добровольный документ как дополнительное подтверждение.
- ☐ Не подменяйте обязательную форму добровольным сертификатом, если обязательное подтверждение требуется для идентифицированной продукции.

3. Проверьте показатели

- ☐ Запросите протоколы испытаний готовой панели по применимым показателям: Г, В, Д, Т, РП.
- ☐ Сопоставьте показатели с проектными требованиями к конкретной зоне монтажа.

ПВХ-панели и пожарный документ

Чек-лист для поставщика и заказчика

4. Проверьте реестр ФСА

- ☐ Найдите сертификат или декларацию в открытом реестре Росаккредитации.
- ☐ Сверьте статус, срок действия, заявителя, изготовителя, орган по сертификации, лабораторию и описание продукции.
- ☐ Проверьте, не приостановлен и не прекращен ли документ до поставки на объект.

5. Проверьте объект и изменения

- ☐ Сравните подтвержденные характеристики с требованиями проекта, особенно для коридоров, холлов, лестничных клеток и путей эвакуации.
- ☐ При изменении пленки, клея, основы, толщины или покрытия уточните, охватывает ли действующий документ новое исполнение.
- ☐ Храните техническое описание, протоколы испытаний, документ соответствия и выписку/карточку из реестра вместе с поставочной документацией.

Важно

- ☐ Термин КМ может встречаться в ТЗ, но для проверки 2026 года нужно смотреть действующие показатели пожарной опасности и применимую форму подтверждения.
- ☐ Решение о применении материала на объекте принимает связка: проектные требования, подтвержденные показатели и фактическая зона монтажа.